



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

KOPIE

TELEFON 495 088 111
 FAX 495 407 452
 E-MAIL labe@pla.cz
 IČ 70890005
 DIČ CZ70890005
 Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
 č.ú. 103914702/0300
 IBAN CZ610300000000103914702
 Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
 u Krajského soudu v HK

CTP Invest, s.r.o.
 Central Trade Park D 1571
 39601 Humpolec

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
 PVZ/17/51123/Me/0

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ
 08.01.2018

Výtlač ČOV Makro – Vltava

Dne 24.11.2017 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí na výše uvedenou akci. Jedná se o vybudování tlakové kanalizace, která bude řešit odkanalizování průmyslového parku v blízkosti obce Kozomín (místní označení Melounka). Tlaková kanalizace bude odvádět již vyčištěné vody z čistírny odpadních vod umístěné v areálu CT Parku do Vltavy přes obec Zlončice. Tlaková kanalizace bude provedena jako dvě souběžná potrubí z PE100 RC+DN/OD 140x8,3mm PN10, SDR17, PAS 1075 typ2 v délce 3125,5 a 3110,5m. V trase budou provedeny protlaky pod kruhovým objezdem, vodním tokem Černávka (IDVT 10100477) a dráhou.

Investorem akce je obec Výrava.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_0440 - Labe od toku Metuje po tok Orlice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 629076, X: 1037766.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.**

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku souhlasíme s navrhovaným záměrem za dodržení následujících podmínek:**

- Navrhovaný záměr bude proveden v souladu s ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními
- Při křížení plánovaného kanalizačního potrubí s vodním tokem Černávka bude potrubí uloženo minimálně 1 m pod rostlým dnem vodního toku.
- Stavební materiály budou umístěny tak, aby nedošlo k jejich splavení do vodního toku.
- Správce toku nenese odpovědnost za škody způsobené velkou vodou.

- Doplňování PHM a provozních kapalin do stavební techniky bude prováděno takovým způsobem, aby nedošlo k jejich úniku do vodního toku.
 - Před zahájením činnosti bude provedena pasportizace stavu dotčených míst v blízkosti koryta vodního toku (vyfotografování stavu před zahájením stav. činnosti), která bude součástí předávací dokumentace.
 - Požadujeme oznámení o zahájení a ukončení akce příslušnému pracovníkovi Povodí Labe, státní podnik , a provedení kontroly po ukončení stavební činnosti. Případné nedostatky budou odstraněny na náklady investora.
 - Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají v majetku investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
 - Toto stanovisko platí pro území spravované Povodím Labe, státní podnik, jelikož výtlač zasahuje i na území Povodí Vltavy, státní podnik a výtlač je zaústěn do Vltavy, tak je nutné požádat i Povodí Vltavy, státní podnik o vyjádření k tomu projektu.
- c) **Z hlediska majetkových vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu, s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o pozemek p.č. 352/6 k.ú. Kozomín a PTÚ Černávka: Obříství, Kozomín i.č. 9051003717. Z tohoto důvodu požadujeme provést majetkové vypořádání před zahájením jakékoli stavební činnosti (Povodí Labe, státní podnik závod 2 Pardubice Cihelna 135).**

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že náš podnik neponese zodpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.


Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOV
(7)

vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z1 Jablonec nad Nisou

1180/2018/PLa 38.09/S/20



PYZ/17/51123