

**Od:** /RPRAV-KGR/PLA  
**Komu:** @volny.cz  
**Na vědomí:** /KGR/PLA@Povodi\_Labe

---

**Datum:** 26. červen 2018 09:02  
**Předmět:** Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

---

Vážená paní magistro,

zasílám Vám v příloze sdělení Povodí Labe, státního podniku ze dne 23. 1. 2018. Vyjádření nebo závazné stanovisko jsme nevydali.

S pozdravem

právník  
Povodí Labe, státní podnik

Přílohy:

Industriální\_park\_Užice\_sdělení\_PLA.pdf

Úžice

500112-12 ✓

KOPIE

106



**Povodí Labe, státní podnik**  
**Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové**

23.02.2018

TELEFON 495 088 111  
 FAX 495 407 452  
 E-MAIL labe@pla.cz  
 IČ 70890005  
 DIČ CZ70890005  
 Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
 č.ú. 103914702/0300  
 IBAN CZ610300000000103914702  
 Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
 u Krajského soudu v HK

FABIONN s.r.o.

186 00 Praha 8

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PVZ/18/5407/Me/0

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ  
23.01.2018**Industriální park Úžice – sever**

Dne 02.02.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o prodloužení platnosti vyjádření k výše uvedené projektové dokumentaci pro územní řízení s č.j. PVZ/16/2511/Js/0 ze dne 18.4. 2016. Jedná se o výstavbu industriálního parku na p.p.č. 75/1, 76, 79, 80, 83, 84, 87, 88, 91/1, 92, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 484 a 485/1 v k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou a p.p.č. 171/1, 171/14, 171/13, 171/15, 171/16, 171/17 a 221 v k.ú. Chvatěruby.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_2080 - Černávka od pramene po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 744046, X: 1023784.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **sdělení**:

- Projekt ve stávající podobě nemůžeme podpořit. V dokumentaci je plánováno, že dešťové vody z plochy celého areálu 376 501 m<sup>2</sup> budou svedeny do poldru o objemu 8 918 m<sup>3</sup> a následně přes odtokové potrubí DN 1300 a regulátor odtoku do vodního toku Černávka v max. průtoku 565 l/s. Vzhledem k již vyčerpané kapacitě vodního toku Černávka požadujeme regulovat odtok na hodnotu 3 l/s/ha. Což při zmiňované ploše 376 501 m<sup>2</sup> je cca 112 l/s.
- Upravenou dokumentaci požadujeme předložit k posouzení.

Stanovisko **správce povodí** bude možné vydat až po předložení upravené projektové dokumentace.

Povodí Labe,  
 státní podnik  
 Víta Nejedlého 951  
 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

vedoucí odboru  
 péče o vodní zdroje

**Příloha:**

1 x PD

10952/2018/PLa 38.09/S/20



PVZ/18/5407